

大学院棟（G棟）南側出入口 スロープ



施設概要

輪道材料	タイル張り（磁器質）	
スロープ勾配	1 / 15	
スロープ水平距離（踊り場含む）	25.0m	
幅員	1.5m	
踊り場	直路部	—
	コーナー部	1箇所
手摺の有無	無	

備考：傾斜路の直線距離が長い（基準：6m以下、現状15m）